

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232) 43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Артемовского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692760 г. Артем ул. Кооперативная, 2, (42337) 4-26-50, Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 239 / 1 / 1 -№ п.п.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 4» Артемовского городского округа*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по исполнению распоряжения Главного государственного инспектора

Артемовского городского округа по пожарному надзору № 239 от 03.12.2018 года,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
«12» декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 1 день;
«18» декабря 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 1 день;

" " 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __,

проведена плановая проверка

Государственным инспектором Артемовского городского округа

по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шкарупиным М.В.

*должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору
помещения МБДОУ «Детский сад № 4» Артемовского городского округа расположенных по
адресу: г. Артем, ул. Черноморская, 10а*

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Кургузкиной Верой Владимировной заведующим МБДОУ «Детский сад № 4»
Артемовского городского округа

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери помещений (прачечная гладильная) не выполнены противопожарными 2-го типа с пре-	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 плиты, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения	01.12.2019г	

делом огнестойкости EI-30.	(прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). (п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 7.4. Федеральный Закон № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24)		
----------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Артемовского городского округа
по пожарному надзору Шкарупин М.В.
(подпись, фамилию, инициалы государственного инспектора)
18.12.2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 18 » 12 20 18 г.

Заведующий Школы № 17 ДСШ № 1
Курашвили Д.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

