

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232) 43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Артемовского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692760 г. Артем ул. Кооперативная, 2, (42337) 4-26-50, Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 126 / 1 / 1 - № п.п.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

Артемовского городского округа по пожарному надзору № 126 от 04.05.2016 года,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

«11» мая 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час, 1 день;

«18» мая 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час, 1 день;

«27» мая 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час, 1 день;

" " 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __,

проведена плановая проверка

Государственным инспектором Артемовского городского округа

по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шкарупиным М.В.

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

помещения МБДОУ «Детский сад № 4» расположенных по адресу: г. Артем,

ул. Черноморская, 10а

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Кургузкиной Верой Владимировной заведующим МБДОУ «Детский сад № 4»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа.	Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем органи-	01.07.2016г	

		<p>зации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 3)</p>		
2.	<p>Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ.</p>	<p>В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 2)</p>	01.07.2016г	
3.	<p>Не со всеми работниками организации проведен повторный противопожарный инструктаж.</p>	<p>Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие. (НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 22. Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645 п. 22, 36)</p>	01.07.2016г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

